



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Астраханской области
414045, г. Астрахань, ул. Волжская, 11, т. (8-85122) 225335, e-mail: ugrnao@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ахтубинскому району Астраханской области
416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Лесная 16, 84, т. (8-85141) 3-22-06, e-mail: ogpn_30@mail.ru

с. Покровка
(место составления акта)

« 05» декабря 2014 года

11 час. 00 мин.

**Акт проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 333**

« 05» декабря 2014 года по адресу: с. Покровка, ул. Почтовая, 14, ул. Мира, 75
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
инспектора Ахтубинского района Астраханской области по пожарному надзору № 333 от
«25» ноября 2014 года Славина Алексея Вячеславовича
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного
(наименование юридического лица,
учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа МО «Ахтубинский район»
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. « 04» сентября 2014 г. по 11 ч. 00 мин.
(дней/часов)

«04» сентября 2014 г., 1 час. 00 мин.

Акт составлен: отдел государственного пожарного надзора по Ахтубинскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Астраханской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Морозова С.В. - директор МБОУ «Покровской СОШ МО «Ахтубинский район»
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

«03» декабря 2014г. «08» час. «30» мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лебедев Сергей Евгеньевич- заместитель начальника
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

отдела государственного пожарного надзора по Ахтубинскому району- заместитель
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности экспертов
главного государственного инспектора Ахтубинского района по пожарному надзору
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вы-
давшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Морозова С.В. – директор МБОУ «Покровской СОШ МО «Ахтубинский район»;
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Кратка характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта- образовательное учреждение, учаш. 118, восп. 45, пер.34
(зданий и помещений, расположенных на территории объекта)

Количество зданий- 3, этажность- 1,2, размеры в плане – 25x40 м.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной

отопление- центральное, вентиляция- естественная, освещение электрическое,

опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

степень огнестойкости – 2,3. Класс конструктивной пожарной опасности - С1,

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1, Ф.1.1

аварийное эвакуационное освещение – фонари и световые указатели «Выход»

(указывается наличие, вид, исправность эвакуационного освещения)

установки пожарной автоматики – имеется АПС, исправно, техническое обслуживание

(указывается наличие, вид, исправность, наличие организации, осуществляющей техническое обслуживание)

осуществляется Ахтубинским ВДПО, договор от 26.12.2013г. №8019

и ремонт УПА)

системы оповещения людей о пожаре – имеется

(указывается наличие, тип, исправность, соответствие системы оповещения либо ее отсутствие)

системы внутреннего противопожарного водоснабжения – В дошкольных группах имеется, исправен

(указывается количество, соответствие, исправность)

первичные средства пожаротушения – огнетушители ОП, ОУ-20 шт. проверены август 2013г.

(указывается количество средств и его соответствие, дата проведения освидетельствования огнетушителей или дата изготовления)

наружное противопожарное водоснабжение – ПГ-15м., исправен.

(указывается количество, соответствие, исправность)

огнезащитная обработка конструкций – 01.04.2014г. Ахтубинское ВДПО

(указывается наличие, дата проведения, наименование организации, проводившей обработку, дата проверки состояния огнезащиты)

соблюдение на объекте режимных мероприятий обучение правилам и мерам пожарной

(указывается наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения)

прошла Арапова В.В. – заведующая хозяйством МБОУ «Покровской СОШ МО «Ахтубинский район»

мерам пожарной безопасности, а также знания обязательных требований пожарной безопасности в пределах компетенции, категории работников, прошедших обучение по мерам

пожарной безопасности № и дата выдачи свидетельства, готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара, выполнение правил поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, наличие и соответствие путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов, и т.п., а так же режимные мероприятия, устраненные в ходе проверки).

В ходе проведения проверки:

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» Морозова С.В.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » декабря 2014 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Астраханской области 8-8512-39-99-99